

HCJS-701-04

正本



汇成
HUI CHENG



191512340270

检测报告

汇成(检)字 JC (202412006) 号

委托单位: 淄博星辰供水有限公司

受检单位: 北下册水厂

项目名称: 源水-生活饮用水检测


检测类别: 其他委托

山东汇成环保科技有限公司

二〇二四年十二月二十三日

检测专用章

检测报告说明

- 1、报告无  标志、无公司检测专用章、无骑缝章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核及授权签字人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改、增删无效。
- 4、由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 6、未经同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。
- 7、不得部分复制本报告（全部复印除外）。
- 8、如客户提供信息影响检测结果时，由此导致的一切后果与本公司无关。

地 址：淄博市张店区三赢路 69 号淄博科技工业园创业园 2 号楼 6 楼

联系部门：综合部

联系电话：0533-7018192

邮 编：255000

山东汇成环保科技有限公司 检测报告



汇成(检)字 JC(202412006)号

第 1 页 共 6 页

委托单位		淄博星辰供水有限公司	
联系人		丁女士	联系电话 18753316037
受检单位	名称	北下册水厂	
	地址	淄博市淄川区	
检测类别	<input type="checkbox"/> 企业自行检测 <input type="checkbox"/> 验收检测 <input type="checkbox"/> 环评检测 <input type="checkbox"/> 比对检测 <input type="checkbox"/> 监督性监测 <input type="checkbox"/> 土壤污染状况调查检测 <input type="checkbox"/> 司法鉴定 <input checked="" type="checkbox"/> 其他委托		
样品来源	<input checked="" type="checkbox"/> 采样 <input type="checkbox"/> 送样 <input type="checkbox"/> 留样 <input type="checkbox"/> 现场检测 <input type="checkbox"/> 其它		
采样日期	2024.12.11	分析日期	2024.12.11-2024.12.21
样品类别及状态	地下水：无色无气味的液体。	样品数量	地下水：1个
标准依据	GB/T 14848-2017 《地下水质量标准》		
结论	根据《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 该样品检测项目共 39 项，其中 39 项合格符合III类水质要求，不合格 0 项。		
备注	/		
编制: <u>丁勇</u> 审核: <u>李强</u> 批准: <u>李强</u> 日期: 2024.12.23			



一、检测项目依据及检出限

表1 检测项目依据及检出限

序号	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
1.	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标 5 总大肠菌群 5.1 多管发酵法	2MPN/100mL
2.	菌落总数	GB/T 5750.12-2023	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标 4 菌落总数 4.1 平皿计数法	/
3.	砷	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 9 砷 9.1 氢化物原子荧光法	$1.0 \times 10^{-3} \text{mg/L}$
4.	镉	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 12 镉 12.4 电感耦合等离子体质谱法	$6 \times 10^{-5} \text{mg/L}$
5.	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 13.铬(六价) 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	0.004mg/L
6.	铅	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 14 铅 14.3 电感耦合等离子体质谱法	$7 \times 10^{-5} \text{mg/L}$
7.	汞	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 11 汞 11.1 原子荧光法	$1 \times 10^{-4} \text{mg/L}$
8.	硒	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 10 硒 10.1 氢化物原子荧光法	$4 \times 10^{-4} \text{mg/L}$
9.	氟化物	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 7 氟化物 7.1 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	0.002mg/L
10.	氟化物	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 6 氟化物 6.1 离子选择电极法	0.2mg/L
11.	碘化物	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 13 碘化物 13.2 高浓度碘化物比色法	0.05mg/L
12.	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 8 硝酸盐(以 N 计) 8.2 紫外分光光度法	0.2mg/L
13.	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 12 亚硝酸盐(以 N 计) 12.1 重氮耦合分光光度法	0.001mg/L
14.	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 4 三氯甲烷 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	0.032 $\mu\text{g/L}$
15.	四氯化碳	GB/T 5750.8-2023	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 4 四氯化碳 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	0.0056 $\mu\text{g/L}$
16.	苯	GB/T 5750.8-2023	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 21 苯 21.2 顶空毛细管柱气相色谱法	4.69 $\mu\text{g/L}$
17.	甲苯	GB/T 5750.8-2023	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 22 甲苯 23.3 顶空毛细管柱气相色谱法	3.13 $\mu\text{g/L}$

山东汇成环保科技有限公司

检测报告



汇成(检)字 JC(202412006)号

第 3 页 共 6 页

序号	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
18.	色度	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 4 色度 4.1 铂-钴标准比色法	5 度
19.	浑浊度	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 5 浑浊度 5.1 散射法-福尔马肼标准	0.5 NTU
20.	嗅和味	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 6 嗅和味 6.1 嗅气和尝味法	/
21.	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 7 肉眼可见物 7.1 直接观察法	/
22.	pH	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 8 pH值 8.1 玻璃电极法	/
23.	铝	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 4 铝 4.4 电感耦合等离子体发射光谱法	0.04mg/L
24.	铁	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 5 铁 5.3 电感耦合等离子体发射光谱法	4.5×10^{-3} mg/L
25.	锰	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 6 锰 6.5 电感耦合等离子体发射光谱法	5×10^{-4} mg/L
26.	铜	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 7 铜 7.5 电感耦合等离子体发射光谱法	9×10^{-3} mg/L
27.	锌	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 8 锌 8.3 电感耦合等离子体发射光谱法	1×10^{-3} mg/L
28.	挥发酚	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 12 挥发酚类 12.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法	0.002mg/L
29.	阴离子表面活性剂	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 13 阴离子合成洗涤剂 13.1 亚甲基蓝分光光度法	0.050mg/L
30.	硫化物	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 9 硫化物 9.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法	0.01mg/L
31.	钠	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标 25 钠 25.3 电感耦合等离子体发射光谱法	5×10^{-3} mg/L
32.	氯化物	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 5 氯化物 5.2 离子色谱法	0.15mg/L
33.	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第5部分: 无机非金属指标 4 硫酸盐 4.2 离子色谱法	0.75mg/L
34.	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 11 溶解性总固体 11.1 称量法	10mg/L
35.	总硬度	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 10 总硬度 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	1.0mg/L



序号	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
36.	耗氧量	GB/T 5750.7-2023	生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 4 高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）4.1 酸性高锰酸钾滴定法	0.05mg/L
37.	氨（以 N 计）	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 11 氨（以 N 计） 11.1 纳氏试剂分光光度法	0.02mg/L
38.	总α放射性	GB/T 5750.13-2006	生活饮用水标准检验方法 放射性指标（1.1 总α放射性 低本底总α检测法）	1.6×10 ⁻² Bq/L
39.	总β放射性	GB/T 5750.13-2006	生活饮用水标准检验方法 放射性指标（2.1 总β放射性 薄样法）	2.8×10 ⁻² Bq/L

二、主要检测设备

表2 主要检测设备

仪器名称	仪器型号	仪器编号	检定/校准有效期
紫外可见分光光度计	SP-756P	SDHCJ-003S	2025.11.14
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICAP7200	SDHCJ-104S	2025.04.14
电感耦合等离子体质谱仪	NEX ION 1000	SDHCJ-044S	2025.11.14
气相色谱仪	8860	SDHCJ-109S	2025.11.14
具塞滴定管	50mL	D-008	2025.12.26
具塞滴定管	25mL	D-005	2025.12.26
原子荧光光度计	PF32	SDHCJ-002S	2025.11.14
生化培养箱	SHP-350	SDHCJ-093S	2025.11.14
电子天平	AUW120D	SDHCJ-019S	2025.11.14
电热鼓风干燥箱	101-0AB	SDHCJ-013S	2025.11.14
气相色谱仪	7890B	SDHCJ-039S	2025.11.14
低本底α/β测量仪	FYFS-400X	SDHCJ-045S	2025.06.01
马弗炉	XL-1	SDHCJ-105S	2025.11.14
离子色谱仪	CIC-D120	SDHCJ-098S	2025.11.28
离子计	PXSJ-216F	SDHCJ-054S	2025.11.14
浊度计	TB200	SDHCJ-007S	2025.11.14
酸度计	pHS-3C	SDHCJ-009S	2025.11.14



三、地下水检测结果

表3 地下水检测结果表

采样时间		2024.12.11		
采样点位		北下册水厂		
检测参数	单位	检测结果	标准指标	单项判定
总大肠菌群	MPN/100mL	<2	≤3.0	符合
菌落总数	CFU/mL	未检出	≤100	符合
砷	mg/L	<1.0×10 ³	≤0.01	符合
镉	mg/L	<6×10 ⁻⁵	≤0.005	符合
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	符合
铅	mg/L	<7×10 ⁻⁵	≤0.01	符合
汞	mg/L	<1×10 ⁻⁴	≤0.001	符合
硒	mg/L	<4×10 ⁻⁴	≤0.01	符合
氟化物	mg/L	<0.002	≤0.05	符合
氟化物	mg/L	0.42	≤1.0	符合
碘化物	mg/L	<0.05	≤0.08	符合
硝酸盐(以N计)	mg/L	5.21	≤20.0	符合
亚硝酸盐(以N计)	mg/L	<0.001	≤1.00	符合
三氯甲烷	μg/L	<0.032	≤60	符合
四氯化碳	μg/L	<0.0056	≤2.0	符合
苯	μg/L	<4.69	≤10.0	符合
甲苯	μg/L	<3.13	≤700	符合
色度	度	<5	≤15	符合
浑浊度	NTU	<0.5	≤3	符合
嗅和味	—	无	无	符合
肉眼可见物	—	无	无	符合
pH	无量纲	7.18	6.5≤pH≤8.5	符合
铝	mg/L	<0.04	≤0.20	符合
铁	mg/L	8.0×10 ⁻³	≤0.3	符合
锰	mg/L	1.0×10 ⁻³	≤0.10	符合



采样时间		2024.12.11		
采样点位		北下册水厂		
检测参数	单位	检测结果	标准指标	单项判定
铜	mg/L	$<9 \times 10^{-3}$	≤ 1.00	符合
锌	mg/L	0.003	≤ 1.00	符合
挥发酚	mg/L	<0.002	≤ 0.002	符合
阴离子表面活性剂	mg/L	<0.050	≤ 0.3	符合
硫化物	mg/L	<0.01	≤ 0.02	符合
钠	mg/L	10.2	≤ 200	符合
氯化物	mg/L	17.4	≤ 250	符合
硫酸盐	mg/L	65.4	≤ 250	符合
溶解性总固体	mg/L	385	≤ 1000	符合
总硬度	mg/L	261	≤ 450	符合
耗氧量	mg/L	0.45	≤ 3.0	符合
氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	≤ 0.50	符合
总 α 放射性	Bq/L	0.026	≤ 0.5	符合
总 β 放射性	Bq/L	0.045	≤ 1.0	符合
备注	无			

****报告结束****