

HCJS-701-04

正本



汇成
HUI CHENG



251512344006

检验检测报告

汇成(检)字 JC (202512006) 号

委托单位: 淄博星辰供水有限公司

受检单位: 北下册水厂

项目名称: 源水-生活饮用水检测

检测类别: 其他委托

山东汇成环保科技有限公司

二〇二五年十二月二十三日



山东汇成环保科技有限公司 检验检测报告



汇成(检)字 JC(202512006)号

第 1 页 共 6 页

委托单位		淄博星辰供水有限公司			
联系人		丁女士	联系电话		18753316037
受检单位	名称	北下册水厂			
	地址	淄博市淄川区			
检测类别		<input type="checkbox"/> 企业自行检测 <input type="checkbox"/> 验收检测 <input type="checkbox"/> 环评检测 <input type="checkbox"/> 比对检测 <input type="checkbox"/> 监督性监测 <input type="checkbox"/> 土壤污染状况调查检测 <input type="checkbox"/> 司法鉴定 <input checked="" type="checkbox"/> 其他委托			
样品来源		<input checked="" type="checkbox"/> 采样 <input type="checkbox"/> 送样 <input type="checkbox"/> 留样 <input type="checkbox"/> 现场检测 <input type="checkbox"/> 其它			
采样日期		2025.12.11	分析日期		2025.12.11-2025.12.18
样品类别及状态		地下水：无色无气味的液体。	样品数量		地下水：1个
标准依据		GB/T 14848-2017 《地下水质量标准》			
结论		根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）该样品检测项目共 39 项，其中 39 项合格符合Ⅲ类水质要求，不合格 0 项。			
备注		/			
编制：		审核：		批准：	
丁博		刘良良		王倩倩	
				日期：2025.12.23	



一、地下水检测结果

表1 地下水检测结果表

采样时间		2025.12.11		
采样点位		北下册水厂		
检测参数	单位	检测结果	标准指标	单项判定
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	≤3.0	符合
菌落总数	CFU/mL	未检出	≤100	符合
砷	mg/L	<1.0×10 ⁻³	≤0.01	符合
镉	mg/L	<6×10 ⁻⁵	≤0.005	符合
铬(六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	符合
铅	mg/L	<7×10 ⁻⁵	≤0.01	符合
汞	mg/L	<1×10 ⁻⁴	≤0.001	符合
硒	mg/L	<4×10 ⁻⁴	≤0.01	符合
氟化物	mg/L	<0.002	≤0.05	符合
氟化物	mg/L	0.18	≤1.0	符合
碘化物	mg/L	<0.05	≤0.08	符合
硝酸盐(以N计)	mg/L	4.82	≤20.0	符合
亚硝酸盐(以N计)	mg/L	<0.001	≤1.00	符合
三氯甲烷	μg/L	<1.4	≤60	符合
四氯化碳	μg/L	<1.5	≤2.0	符合
苯	μg/L	<1.4	≤10.0	符合
甲苯	μg/L	<1.4	≤700	符合
色度	度	<5	≤15	符合
浑浊度	NTU	0.09	≤3	符合



采样时间		2025.12.11		
采样点位		北下册水厂		
检测参数	单位	检测结果	标准指标	单项判定
嗅和味	—	无	无	符合
肉眼可见物	—	无	无	符合
pH	无量纲	7.76	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$	符合
铝	mg/L	<0.04	≤ 0.20	符合
铁	mg/L	$< 4.5 \times 10^{-3}$	≤ 0.3	符合
锰	mg/L	$< 5 \times 10^{-4}$	≤ 0.10	符合
铜	mg/L	$< 9 \times 10^{-3}$	≤ 1.00	符合
锌	mg/L	$< 1 \times 10^{-3}$	≤ 1.00	符合
挥发酚	mg/L	<0.002	≤ 0.002	符合
阴离子表面活性剂	mg/L	<0.050	≤ 0.3	符合
硫化物	mg/L	<0.01	≤ 0.02	符合
钠	mg/L	9.30	≤ 200	符合
氯化物	mg/L	13.9	≤ 250	符合
硫酸盐	mg/L	60.4	≤ 250	符合
溶解性总固体	mg/L	377	≤ 1000	符合
总硬度	mg/L	274	≤ 450	符合
耗氧量	mg/L	0.48	≤ 3.0	符合
氨(以N计)	mg/L	<0.02	≤ 0.50	符合
总 α 放射性	Bq/L	0.049	≤ 0.5	符合
总 β 放射性	Bq/L	0.065	≤ 1.0	符合
备注	无			